



# Zertifikat

über die

## Anerkennung

von

## Bauteilen und Systemen

*Inhaber der Anerkennung:*

Sikla GmbH  
In der Lache 17

DE-78056 Villingen-Schwenningen

**Die Anerkennung**  
umfasst nur das angegebene  
Bauteil/System  
in der zur Prüfung  
eingereichten Ausführung

■ mit den Bestandteilen  
nach Anlage 1,

■ dokumentiert in den  
technischen Unterlagen  
nach Anlage 2  
(entfällt bei Systemen),

■ zur Verwendung  
in den angegebenen  
Einrichtungen  
der Brandschutz- und  
Sicherheitstechnik.  
Bei der Anwendung  
des Gegenstandes der  
Anerkennung sind  
die Hinweise/Bemerkungen  
nach Anlage 3  
zu beachten.

Die Gültigkeit  
der Anerkennung kann  
auf Antrag  
verlängert werden.  
Antrag auf Verlängerung  
ist spätestens 6 Monate  
vor Ablauf der  
Gültigkeit zu stellen.

Das Zertifikat darf  
nur unverändert und mit  
sämtlichen Anlagen  
vervielfältigt werden.

Alle Änderungen  
der Voraussetzungen  
für die Anerkennung  
sind der VdS-  
Zertifizierungsstelle  
- mitsamt den erforderlichen  
Unterlagen - unverzüglich  
und **per Einschreiben**  
zu übermitteln.

Eine Werbung mit der  
VdS-Anerkennung des  
Produktes muss den Inhalt  
des Zertifikates korrekt wieder-  
geben und darf nicht  
auf wettbewerbsrechtswidrige  
Art und Weise erfolgen.

<i>Anerkennungs-Nr.:</i>	<i>Anzahl der Seiten:</i>	<i>Gültig vom:</i>	<i>Gültig bis:</i>
G 4780118	4	22.12.2006	21.12.2010

*Gegenstand der Anerkennung:*

Rohrhalter an Trapezblech  
Typ "Kippdübel" M8

*Verwendung:*

in ortsfesten Wasserlöschanlagen

*Anerkennungsgrundlagen:*

Verfahrensrichtlinien - VdS 2344 (1999-02)

Richtlinien für Wasserlöschanlagen  
Anforderungen und Prüfmethode für Bauteile  
VdS 2100 (05/88)

Köln, den 21. Dezember 2006

Schüngel  
Geschäftsführer

i. V. Lüttenberg  
Leiter der Zertifizierungsstelle

**VdS Schadenverhütung GmbH**  
Zertifizierungsstelle  
Amsterdamer Str. 174  
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamt-  
verbandes der Deutschen  
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)  
Akkreditiert als Zertifizierungsstelle  
für Qualitätsmanagementsysteme  
von der Trägergemeinschaft für  
Akkreditierung (TGA)



DAT-ZE 005/92-22

zur Anerkennung Nr. G 4780118

vom 21. Dezember 2006

Der Gegenstand der Anerkennung umfaßt folgende Bestandteile:

Bezeichnung des Gegenstandes	Type	Kenn-Nr. des Antragstellers	Bei Systemen: Anerkennungs- Nummer der System- Bestandteile
<p>Kippdübel mit ausdrehgesicherter Gewindestange M 8</p>			

zur Anerkennung Nr. G 4780118

vom 21. Dezember 2006

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben:

Art der Unterlage	Kennzeichen des Herstellers	Datum	Anzahl der Seiten
Liste der eingereichten technischen Unterlagen sowie die darin aufgeführten Einzel- und Zusammenstellzeichnung sowie Montageanleitung		06.12.2006	1
VdS-Prüfbericht Nr. WAL 06070		06.12.2006	7



**Anlage 3**

**Seite 1**

zur Anerkennung Nr. G 4780118

vom 21. Dezember 2006

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1

Der Kippdübel darf nur zur Befestigung von Sprinklerrohrleitungen bis DN 50 eingesetzt werden.