



Zertifikat

über die

Anerkennung

von

Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung:

Sikla GmbH
In der Lache 17

DE-78056 Villingen-Schwenningen

Die Anerkennung
umfasst nur das angegebene
Bauteil/System
in der zur Prüfung
eingereichten Ausführung

■ mit den Bestandteilen
nach Anlage 1,

■ dokumentiert in den
technischen Unterlagen
nach Anlage 2
(entfällt bei Systemen),

■ zur Verwendung
in den angegebenen
Einrichtungen
der Brandschutz- und
Sicherungstechnik.
Bei der Anwendung
des Gegenstandes der
Anerkennung sind
die Hinweise/Bemerkungen
nach Anlage 3
zu beachten.

Die Gültigkeit
der Anerkennung kann
auf Antrag
verlängert werden.
Antrag auf Verlängerung
ist spätestens 6 Monate
vor Ablauf der
Gültigkeit zu stellen.

Das Zertifikat darf
nur unverändert und mit
sämtlichen Anlagen
ervielfältigt werden.
Alle Änderungen
der Voraussetzungen
für die Anerkennung
sind der VdS-
Zertifizierungsstelle
- mitsamt den erforderlichen
Unterlagen - unverzüglich
und **per Einschreiben**
zu übermitteln.

Eine Werbung mit der
VdS-Anerkennung des
Produktes muss den Inhalt
des Zertifikates korrekt wieder-
geben und darf nicht
auf wettbewerbsrechtswidrige
Art und Weise erfolgen.

Anerkennungs-Nr.:	Anzahl der Seiten:	Gültig vom:	Gültig bis:
G 4780120	4	22.12.2006	21.12.2010

Gegenstand der Anerkennung:

Rohrschlaufe
Typ "Praktica S" DN 20 bis 200

Verwendung:

in ortsfesten Wasserlöschanlagen

Anerkennungsgrundlagen:

Verfahrensrichtlinien - VdS 2344 (2005-12)

Richtlinien für Wasserlöschanlagen
Anforderungen und Prüfmethode für Bauteile
VdS 2100 (05/88)

Köln, den 22. Januar 2007

Schüngel
Geschäftsführer

i. V. Lüttenberg
Leiter der Zertifizierungsstelle

VdS Schadenverhütung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamt-
verbandes der Deutschen
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)
Akkreditiert als Zertifizierungsstelle
für Qualitätsmanagementsysteme
von der Trägergemeinschaft für
Akkreditierung (TGA)



DAT-ZE 005/92-22

zur Anerkennung Nr. G 4780120

vom 22. Januar 2007

Der Gegenstand der Anerkennung umfaßt folgende Bestandteile:

Bezeichnung des Gegenstandes	Type	Kenn-Nr. des Antragstellers	Bei Systemen: Anerkennungs- Nummer der System- Bestandteile
<p>Rohrschlaufe in den Größen: DN 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 90, 100, 125, 150 und 200</p>	<p>Praktika S</p>		

zur Anerkennung Nr. G 4780120

vom 22. Januar 2007

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben:

Art der Unterlage	Kennzeichen des Herstellers	Datum	Anzahl der Seiten
<p>Liste der eingereichten technischen Unterlagen sowie die darin enthaltenen Einzelteil- und Zusammenstellzeichnungen</p> <p>VdS-Prüfbericht Nr. WAL 06079</p>	<p>Rohrschlaufe Praktica S</p>	<p>21.12.06</p>	<p>1</p> <p>11</p>



Anlage 3

Seite 1

zur Anerkennung Nr. G 4780120

vom 22. Januar 2007

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1

KEINE