



Elementy systemów gaśniczych / Elementy wkładów betonowych / **Elementy złączne, Kotwy rozporowe**

## Kotwy rozporowe

### Opis produktu

#### Specyfikacja produktu

| Model        | Opis                       | Średnica pręta, mm | Średnica nominalna rury |            | Uwagi   |
|--------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|------------|---------|
|              |                            |                    | mm                      | (cale)     |         |
| AN 10        | Kotwa wbijana              | M10                | 20 do 100               | (3/4 do 4) | a, b, c |
| AN 12        | „                          | M12                | 125, 150, 200           | (5, 6, 8)  | a, b, c |
| AN 16        | „                          | M16                | 250, 300                | (10, 12)   | a, b, c |
| AN 20        | „                          | M20                | 250, 300                | (10, 12)   | a, b, c |
| AN ES M10x25 | Kotwa wbijana z kołnierzem | M10                | 20 do 100               | (3/4 do 4) | a, c    |
| AN ES M10x30 | Kotwa wbijana z kołnierzem | M10                | 20 do 100               | (3/4 do 4) | a, b    |
| AN ES M10    | „                          | M10                | 20 do 100               | (3/4 do 4) | a, b, c |
| AN ES M12    | „                          | M12                | 125, 150, 200           | (5, 6, 8)  | a, b, c |
| AN ES M16    | „                          | M16                | 250, 300                | (10, 12)   | a, b, c |
| BZ Plus 10   | Kotwa rozporowa            | M10                | 20 do 100               | (3/4 do 4) |         |
| BZ Plus 12   | „                          | M12                | 125, 150, 200           | (5, 6, 8)  |         |
| BZ Plus 16   | „                          | M16                | 250, 300                | (10, 12)   |         |

#### Remarks:

- a. Kotwy rozporowe dostępne w stali węglowej.  
 b. Kotwy rozporowe dostępne w stali nierdzewnej 316.  
 c. Kotwy są również zatwierdzone przez FM, gdy są nagwintowane do użytku z najbliższym odpowiednikiem standardowego pręta o rozmiarze UNC.

### Szczegóły

### Firma

|                               |                                                                                           |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kategoria</b>              | Wieszaki rurowe, Klamry nośne typ C                                                       | <b>Sikla GmbH &amp; Co KG</b><br>In der Lache 17,<br>Villingen – Schwenningen 78056,<br>Germany<br><br><a href="http://sikla.com">http://sikla.com</a> |
| <b>Klasa pracy</b>            | 1951-Pipe hangers For AS Sys                                                              |                                                                                                                                                        |
| <b>Standard zatwierdzenia</b> | FM 1951, 1952, 1953 – Elementy zamocowań do instalacji automatycznych systemów gaśniczych |                                                                                                                                                        |
| <b>Rodzaj certyfikacji</b>    | FM Approved                                                                               |                                                                                                                                                        |
| <b>Kraj wnioskujący</b>       | Niemcy                                                                                    |                                                                                                                                                        |