



Anerkennung

von Bauteilen und Systemen

Approval

of Components and Systems



Inhaber der Anerkennung
Holder of the Approval

Sikla GmbH
In der Lache 17
78056 Villingen-Schwenningen

Anerkennungs-Nr. Approval No.	Anzahl der Seiten No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) valid until (dd.mm.yyyy)
G 418017	4	06.03.2018	05.03.2022

Gegenstand der Anerkennung
Subject of the Approval

Rohrhalter an Trägern/ Beam clamp
TCS F VdS/FM M8/M10

Verwendung
Use

in ortsfesten Wasserlöschanlagen
in stationary water extinguishing systems

Anerkennungsgrundlagen
Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07
VdS 2100-06:1981-01

Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle - mitsamt den erforderlichen Unterlagen - unverzüglich zu übermitteln.

This Approval

is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkKS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkKS as certification body for fire protection and security products

Köln, den 06.03.2018

Dr. Reinermann

Geschäftsführer
Managing Director

i. V. Hesels

Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of Certification Body

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 418017 vom/ dated 06.03.2018

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Trägerklemme bis DN 100/ Beam clamp up to DN 100 In Werkstoff/ in material: DIN EN 10346 – 1.0226 / 1.0350 + Z140-N-A-C	TCS F VdS/FM M8/M10		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 418017 vom/ dated 06.03.2018

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
VdS-Prüfbericht / VdS test report	WAL 18016	02.03.2018	17
Installationsanleitung/ Installation instruction	055/17a-V1.0	12/2017	1
Liste der eingereichten technischen Unterlagen sowie die darin aufgeführten Einzelteil- und Zusammen- stellzeichnungen sowie Montageanleitung/ List of technical documents submitted as well as all detail and assembly drawings specified therein as well as installation instruction	SK 083/17	06.12.2017	1



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 418017 vom/ dated 06.03.2018

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Die Trägerklemme TCS F VdS/FM M8/M10 darf nur laut Montageanleitung 055/17a-V1.0 verwendet werden.

Die Verwendung der Trägerklemme TCS F zur Halterung von Rohren größer als DN 65 einschließlich DN 100 ist nur mit Sicherungslasche zulässig.

The beam clamp TCS F VdS/FM M8/M10 may be used only according to the installation instruction 055/17a-V1.0.

The use of the beam clamp TCS F for fixing pipes larger than DN 65 up to and including DN 100 is allowed only with a safety strap.